

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक: 128/जे०डी०/फा०स०/लखनऊ-17(सहा०)/ 304.

दिनांक: जुलाई 13 2017

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

मैसर्स एम०आर०एस० मैमोरियल स्कूल,

खसरा नं०-243एम०, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील सहारनपुर,

जनपद-सहारनपुर

विषय: मैसर्स एम०आर०एस० मैमोरियल स्कूल खसरा नं०-243एम०, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील+जनपद सहारनपुर उ०प्र० में निर्मित एजुकेशनल भवन की कम्प्लोशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: यूआईडी:2017/31731/एसआरआर/सहारनपुर/541/जे०डी०

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत शैक्षणिक भवन की अनापत्ति प्रमाण पत्र नि किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर कार्यालय से किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन अग्निशमन द्वितीय अधिक सहारनपुर श्री पन्नालाल एवं लिंक एफएसएसओ श्री राम स्वरूप द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक एवं सीएफओ की कमेटी द्वारा कर अपनी संस् आख्या दिनांक: 03-07-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र अमन शर्मा को उपलब्ध तथा उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परि द्वारा आख्याओं का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या मय पत्रावली इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

1-कुल प्लॉट एरिया-8100.00 वर्ग मी०।

2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-1174.94 वर्ग मी०।

3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया-1076.90 वर्ग मी०।

4-भवन की ऊँचाई:-07.38 मीटर।

भवन का अधिभोग:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एनबीसी-2005 की शैक्षणिक भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्थाएँ:-

1-पहुँच मार्ग:- प्रश्नगत भवन के सामने 12.00 मी० चौड़ा रोड उपलब्ध है, जिस पर अग्निशमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं।

2-प्रवेश द्वार:-भवन में प्रवेश द्वार जिसकी चौड़ाई 04.50 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3-सैटबेक:- प्रश्नगत भवन के सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-12.50 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-शून्य मी०।

सी०-पार्श्व भाग-प्रथम-01.50 मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-शून्य मी०।

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहारनपुर उ०प्र० के पत्रांक:-एस०टी०/634 दिन 19-06-2002 के द्वारा प्राईमरी स्कूल की मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार जनहित याचिका संख्या:483/2004 में निर्गत निर्देशों के अनुसार संचालित एजुकेशनल भवनों के प्राविधानों के अनुसार है, तथा उपलब्ध सैटबेक सदैव अवरोध मुक्त रखा जायें।

4-निकास मार्ग:- प्रश्नगत भवन में 03 अदद स्टेयरकेस जिनकी कमश: चौड़ाई 01.00, 01.20 व 01.20 मी० निर्मित है, तथा भवन के स स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-प्रश्नगत निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस् एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी:-

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित

2-पी०ए० सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित है।

3-एग्जिट साईनेज:- प्रश्नगत भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित है।


संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
लखनऊ

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर की संस्तुति आख्याओं के आधार प्रशनगत भवन मैसर्स एम0आर0एस0 मैमोरियल स्कूल खसरा नं0-243एम0, वाके मौजा, ग्राम उनाली गंगोह रोड तहसील+जनपद सहारनपुर 0 मे निर्मित एजुकेशनल भवन को कम्लीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1-भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु मैन्टीने सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।


2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन0बी0सी0-2005 के प्रस्तर-सी0-6 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियु रखा जाये।

3-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व भवन विनियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कि जाना अनिवार्य होगा।

4-भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायर ड्रिल कराई जायें तथा एन0बी0सी0-2005 के एनेक्स-ई-3 के अनुसार इमरजेन् इवेक्यूशन प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने त पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं अनापत्ति प्रमा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस विभाग
सं0प्र00लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ तथा इस निर्देश के साथ की विलम्बतम 24 घण्टे में फायर सर्विस की वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदक को सम्बन्धित प्रांते उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3-प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन सहारनपुर को उक्त के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ।

4-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद सहारनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।